

建築物エネルギー消費性能基準に係る完了検査チェックシート（住宅・仕様基準）

工事監理者名：（事務所名）
（氏 名）

私は、完了現場検査の申請に当たり、次表の基準について適合していることを確認しました。

確認番号： 第 CIK-

号

物件名称：

1. 確認内容（※1：確認した内容に『○』を記載し、適合の場合は、結果に『適』を入れてください。）

確認の項目	報告事項 (省エネ基準工事監理報告書 における事項)	確認事項	確認方法※1			確認 結果
			施工関連図書確認		現場 確認	
			記載例	○	○	
外皮等	部位の断熱材の工法、仕様、設置状況	施工部位、構造	施工計画書、納入伝票、写真 等			
		部位の層構成とその施工法				
		断熱材の施工法				
		断熱材等の熱性能				
		断熱材等の厚さ				
	構造熱橋部等の断熱補強の仕様、範囲（RC造等の場合）	断熱補強の種類（又は性能）	施工計画書、納入伝票、写真 等			
		断熱補強の厚さ				
		断熱補強の施工範囲				
	窓・ドアの仕様、設置状況（付属部材、庇の設置状況を含む）	窓（ガラス+建具）の仕様（性能）等	納入伝票、納入仕様書 等			
		ドア（枠・戸）の仕様（性能）等				
		付属部材（外付ブラインド、和障子等）設置状況	施工計画書 等			
		庇、軒等の設置状況				
暖房設備	暖房方式	住宅の暖房の方式	納入伝票 等			
	暖房方式設備の仕様、設置状況	暖房設備の種類	納入伝票、納入仕様書、写真 等			
		暖房機器の熱効率等				
		配管の断熱被覆（温水暖房用パネルラジエーター）				
冷房設備	冷房方式	住宅の冷房の方式	納入伝票 等			
	冷房設備の仕様、設置状況	冷房設備の種類	納入伝票、納入仕様書 等			
		冷房機器の熱効率等				
換気設備	換気設備の仕様、設置状況	換気方式	納入伝票 等			
		比消費電力（消費電力、設計風量）	納入伝票 等			
		熱交換型換気設備の有無	納入伝票 等			
		ダクト内径の確認（内径75mm以上）	納入伝票 等			
		有効換気量率（1種換気設備のみ）	納入伝票 等			
給湯設備	給湯器の種類	給湯器の種類	納入伝票 等			
	給湯器の熱効率等	給湯器の種類に応じた熱効率等	納入伝票 等			
	配管方式等（誘導基準）	分岐後の配管径13A以下のヘッダー方式	納入伝票 等			
	給湯水栓の種類（誘導基準）	浴室の手元止水機能A1、小流量吐水機能B1の有無	納入伝票 等			
	浴槽の保温措置（誘導基準）	高断熱浴槽の使用	納入伝票 等			
照明設備	照明器具の種類	(省エネ基準) 非居室の照明器具が全てLED等	納入伝票 等			
		(誘導基準) 照明器具が全てLED等	納入伝票 等			

※ 『納入伝票』とは主に機器種類等が明示され、『納入仕様書』とは確認が必要となる性能等が明示された施工関連図書をいう。

2. 変更関係書類

< 共通 >

- ・ 変更により仕様基準に適合しなくなる場合は、新規で省エネ適判を受ける必要があります
- ・ 変更後も仕様基準に適合している場合は、完了検査前に軽微変更説明書に変更内容を記載し提出してください

省エネ工事監理記録写真(断熱部分)提出用紙 (参考様式 この台紙の利用は任意)

物件名称: _____

※なるべく断熱材の規格が分かる部分を撮影するようにお願いいたします (JIS規格、グラスウールのKや厚さ など)

屋根又は天井①	屋根又は天井②
写真を添付してください	写真を添付してください
外壁①	外壁②
写真を添付してください	写真を添付してください
床	外気に接する床
該当する部位がある場合 写真を添付してください	該当する部位がある場合 写真を添付してください
バルコニー下	基礎断熱部
該当する部位がある場合 写真を添付してください	該当する部位がある場合 写真を添付してください

省エネ工事監理記録写真(住設部分)提出用紙 (参考様式 この台紙の利用は任意)

物件名称: _____

※なるべく設備の規格が分かる部分を撮影するようにお願いいたします(メーカー、品番 など)

床暖房	暖房・冷房設備
写真を添付してください	写真を添付してください
換気設備	給湯器
写真を添付してください	写真を添付してください
配管方式	水栓
該当する部位がある場合 写真を添付してください	該当する部位がある場合 写真を添付してください
照明設備	太陽光発電・コージェネレーション設備等
該当する部位がある場合 写真を添付してください	該当する部位がある場合 写真を添付してください