

建築物エネルギー消費性能基準に係る完了検査チェックシート（モデル建物法）

工事監理者名：（事務所名）

（氏 名）

私は、完了現場検査の申請に当たり、次表の基準について適合していることを確認しました。

確認番号： 第 CIK-

号

物件名称：

モデル建物：

モデル

1. 確認内容（※1：確認した内容に『○』を記載し、適合の場合は、結果に『適』を入れてください。）

確認の要否		報告事項 (省エネ基準工事監理 報告書における事項)	確認事項	確認方法※1			確認 結果	
				施工関連図書		現場 確認		
				記載例	○			○
外皮	□ 様式B－2 □ 様式B－3	断熱材の仕様、設置状況	種類(又は性能)	施工計画書、写真 等	○	○	適	
			厚さ					
			設置状況					
	□ 様式B－1 □ 様式B－3	窓の仕様、設置状況（ブラ インドボックス、庇の設置 状況を含む）	窓（ガラス＋建具）の性能	納入伝票、施工計画書 等				
			建具・ドアの種類(材質)					
			窓・ドアの寸法					
空調調設備	□ 様式C－1	熱源機器の仕様、設置状況	熱源機種	納入仕様書 等				
			能力(定格能力、定格消費電力、定格燃 料消費量)					
			台数					
	□ 様式C－2	全熱交換器の仕様、設置状 況	全熱交換効率(冷房時・暖房時)	納入仕様書 等				
			設計給気量・設計排気量					
			台数					
		全熱交換器の自動換気切替 機能の設置状 況	自動換気切替機能の有無	制御計装図※、動作説明 図、検査記録書※等				
			予熱時外気取入れ停止機能 の設置状況		予熱時外気取入れ停止機能の有無	制御計装図※、動作説明 図、検査記録書※等		
	□ 様式C－3	二次ポンプの変流量制御の 設置状況	変流量制御の有無等	制御計装図※、動作説明 図、 検査記録書※等				
			二次ポンプの台数					
			二次ポンプの設計流量					
	□ 様式C－4	空調機ファンの変風量制御 の設置状況	変風量制御の有無等	制御計装図※、動作説明 図、検査記録書※等				
			空調機ファンの台数					
空調機ファンの設計風量								
換気設備	□ 様式D	機械換気設備の仕様、設置 状況	設置する室用途	納入仕様書 等				
			床面積					
			換気方式					
			台数					
			送風量					
			電動機出力					
			高効率電動機等の設置状況		高効率電動機、インバーター、送風量 制御の有無	制御計装図※、動作説明 図、検査記録書※等		
	照明設備	□ 様式E	照明器具の仕様、設置状況	設置する室用途	納入仕様書 等			
床面積								
室の高さ								
消費電力								
台数								
省エネ種制御の設置状況				在室検知制御の有無		納入仕様書、 検査記録書 ※等		
				明るさ検知制御の有無				
				タイムスケジュール制御の有無				
		初期照度補正機能の有無						

給湯設備	□ 様式F	給湯熱源機器の仕様、設置状況	給湯用途	納入仕様書 等			
			台数				
			定格加熱能力				
			定格消費電力(定格燃料消費量)				
		給湯配管の保温の仕様、設置状況	主たる配管の保温仕様(管径、保温厚さ)	施工計画書 等			
		節湯器具の仕様、設置状況	節湯器具仕様(自動給湯栓)	納入仕様書 等			
			節湯器具仕様(節湯B1)				
昇降機	□ 様式G	昇降機の仕様、設置状況	速度制御方式	納入仕様書、試験成績表※等			
太陽光発電設備	□ 様式H	太陽光発電の仕様	太陽電池の種類	納入仕様書、 施工計画書等			
			アレイのシステム容量				
		太陽光発電の設置状況	アレイ設置方法				
			パネル設置方位角				
			パネル設置傾斜角				
コージェネレーション設備	□ 様式I	コージェネレーション設備の仕様	熱源機の種類	納入仕様書、 制御計装図※等			
			定格発電出力				
			発電効率、排熱効率				
		設置状況	排熱利用先				

※ 制御計装図：自動制御計装図、検査記録書：自主検査記録書、試験成績表：エレベーター工事完了検査試験成績表

2. 変更関係書類

<共通>

変 更 内 容			証明書類等	要否	適否
建築物省エネルギー法施行規則第3条に規定する軽微な変更	ルートA	建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更	軽微変更説明書		
	ルートB	一定範囲内でエネルギー消費性能を低下させる変更			
	ルートC	再計算によって基準適合が明らかな変更	軽微変更該当証明書		
上記の軽微な変更該当しない変更		上記に該当しない根本的な計画の変更	変更後の計画に係る適合判定通知書		

省エネ工事監理記録写真(断熱部分)提出用紙 (参考様式 この台紙の利用は任意)

物件名称: _____

※なるべく断熱材の規格が分かる部分を撮影するようにお願いいたします (JIS規格、グラスウールのKや厚さ など)

屋根又は天井①	屋根又は天井②
写真を添付してください	写真を添付してください
外壁①	外壁②
写真を添付してください	写真を添付してください
床	外気に接する床
該当する部位がある場合 写真を添付してください	該当する部位がある場合 写真を添付してください
バルコニー下	基礎断熱部
該当する部位がある場合 写真を添付してください	該当する部位がある場合 写真を添付してください

省エネ工事監理記録写真(住設部分)提出用紙 (参考様式 この台紙の利用は任意)

物件名称: _____

※なるべく設備の規格が分かる部分を撮影するようにお願いいたします(メーカー、品番 など)

床暖房	暖房・冷房設備
写真を添付してください	写真を添付してください
換気設備	給湯器
写真を添付してください	写真を添付してください
配管方式	水栓
該当する部位がある場合 写真を添付してください	該当する部位がある場合 写真を添付してください
照明設備	太陽光発電・コージェネレーション設備等
該当する部位がある場合 写真を添付してください	該当する部位がある場合 写真を添付してください