建築物エネルギー消費性能基準に係る完了検査チェックシート（標準入力法）

工事監理者名：（事務所名）

（氏 名）

私は、完了現場検査の申請に当たり、次表の基準について適合していることを確認しました。

確認番号：第 CIK-

号

物件名称：

1. 確認内容（※1：確認した内容に『○』を記載し、適合の場合は、結果に『適』を入れてください。）

確認の要否	報告事項 (省エネ基準工事監理 報告書における事項)	確認事項	確認方法※1		確認結果			
			施工関連図書					
			記載例	現場確認				
基本情報等	☐ 様式0 ☐ 様式1 ☐ 様式2-1	基本情報、室仕様	「他人から供給された熱」の一次エネルギー換算値、階、室名、建物用途、室用途、室面積、階高、天井高、計算対象室	建築物の完了検査等による。	○	○	適	
		空調ゾーン、空調機群の種類	空調室に対応する空調ゾーン、空調機群の種類（室負荷処理・外気負荷処理）	室用途、空調の有無等が異なる場合は必要に応じて検査				
外皮	☐ 様式2-2 ☐ 様式2-4 ☐ 様式2-3 ☐ 様式2-4	外皮等を構成している建材等仕様、設置状況	建材等の種類(又は性能) 厚さ 設置状況 塗料の日射熱取得率 塗装範囲	施工計画書、写真 等				
		窓の仕様、設置状況（ブラインドボックス、庇の設置状況を含む）	窓（ガラス+建具）の性能 建具・ドアの種類(材質) 窓・ドアの寸法 ブラインドボックスや庇の設置状況	納入伝票、施工計画書等				
		熱源機器※の仕様、設置状況 ※熱源機器：主機・補機・一次ポンプ・冷却塔	熱源機種	能力(定格能力、定格消費電力、定格燃料消費量) 台数	納入仕様書、制御計装図、動作説明図検査記録書※ 等			
			冷暖同時供給の有無	冷暖同時供給の有無				
☐ 様式2-6	2次ポンプの仕様（流量制御方式を含む）、設置状況 2次ポンプの変流量制御の設置状況 2次ポンプに係る台数制御の設置状況	能力(定格流量、定格消費電力)	往還温度差	納入仕様書、制御計装図、動作説明図検査記録書※ 等				
		台数・運転順位	流量制御方式					
		変流量時最小流量比(回転数制御の場合のみ)	台数制御の有無					
		蓄熱システムの仕様、設置状況	運転モード、蓄熱容量					
☐ 様式2-7	空調機の仕様、設置状況	空調機の種類	能力(定格能力、定格消費電力)	納入仕様書、制御計装図、動作説明図検査記録書※ 等				
		台数	風量制御方式					
		空調機ファンの変風量制御の設置状況	変風量時最小風量比(回転数制御の場合のみ)					
	予熱時外気取入れ停止制御の設置状況	予熱時外気取入れ停止制御の有無						
	外気冷房制御の有無	外気冷房制御の有無(設計最大外気風量)						
	全熱交換器の仕様、設置状況	能力(設計風量、全熱交換効率(冷房時・暖房時)、ローター消費電力)	納入仕様書、制御計装図、動作説明図検査記録書※ 等					
台数								
全熱交換器の自動換気切替機能の設置状況	自動換気切替機能の有無							

空調設備 (つづき)	□ 様式 2-9 (様式2-7で、様式2-9の入力有とした場合のみ)	全熱交換器の方式	静止形または回転形	納入仕様書、全熱交換効率測定試験成績書			
		全熱交換器の性能、設置状況	設計外気量、設計排気量等 試験結果(全熱交換効率(冷房時・暖房時)、給気量、換気量、有効換気量率)				
換気設備	□ 様式 3-1 □ 様式 3-2 □ 様式 3-3	換気設備(換気代替空調機を含む)の仕様、設置状況	換気種類	納入仕様書、制御計装図、動作説明図検査記録書※等			
			能力(設計風量、電動機定格出力)				
			換気代替空調機の設置室用途分類				
		換気代替空調機の能力(必要定格冷却能力、熱源効率)					
換気設備に係る各種制御(換気代替空調機を含む)の設置状況	高効率電動機の有無						
	インバータの有無						
	送風量制御の有無						
照明設備	□ 様式 4	照明器具の消費電力、台数、および取付状況	照明器具の種類(機器名称・ランプ名称)	納入仕様書等			
			定格消費電力				
			台数				
		室の間口・奥行又は室指数、作業面の高さ(室指数補正を行う場合)					
各種制御の設置状況	在室検知制御の有無、制御方式	納入仕様書検査記録書※等					
	明るさ検知制御の有無、制御方式						
	タイムスケジュール制御の有無、制御方式						
	初期照度補正機能の有無、制御方式						
給湯設備	□ 様式 5-1 □ 様式 5-2	熱源機器の仕様、設置状況	給湯箇所	納入仕様書等			
			定格加熱能力				
			熱源効率				
		給湯配管の保温の仕様、設置状況	主たる配管の保温仕様(管径、保温厚さ)	施工計画書等			
節湯器具の仕様、設置状況	節湯器具仕様(自動給湯栓)	納入仕様書等					
	節湯器具仕様(節湯B1)						
太陽熱利用設備の仕様、設置状況	有効集熱面積、集熱面の方位角・傾斜角	納入仕様書 施工計画書等					
昇降機	□ 様式 6	昇降機の仕様、設置状況	台数	納入仕様書、試験成績表※等			
			能力(積載量、速度、輸送能力係数)				
			速度制御方式				
太陽光発電設備	□ 様式 7-1	太陽光発電の仕様、設置状況	太陽電池の種類	納入仕様書施工計画書等			
			アレイのシステム容量				
			アレイ設置方法				
			パネル設置方位角				
		パネル設置傾斜角					
パワーコンディショナの仕様、設置状況	パワーコンディショナの効率						
コージェネレーション設備	□ 様式 7-3	コージェネレーション設備の仕様、設置状況	熱源機の種別	納入仕様書制御計装図等			
			定格発電出力				
			発電効率、排熱効率				
			排熱利用優先順位、系統等				

※ 制御計装図：自動制御計装図、検査記録書：自主検査記録書、試験成績表：エレベーター工事完了検査試験成績表

2. 変更関係書類

<共通>

変更内容			証明書類等	要否	適否
建築物省エネルギー法施行規則第5条に規定する軽微な変更	ルートA	建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更	軽微変更説明書		
	ルートB	一定範囲内でエネルギー消費性能を低下させる変更			
	ルートC	再計算によって基準適合が明らかな変更	軽微変更該当証明書		
上記の軽微な変更該当しない変更		上記に該当しない根本的な計画の変更	変更後の計画に係る適合判定通知書		

省エネ工事監理記録写真(断熱部分)提出用紙 (参考様式 この台紙の利用は任意)

物件名称: _____

※なるべく断熱材の規格が分かる部分を撮影するようにお願いいたします(JIS規格、グラスウールのKや厚さ など)

屋根又は天井①	屋根又は天井②
写真を添付してください	写真を添付してください
外壁①	外壁②
写真を添付してください	写真を添付してください
床	外気に接する床
該当する部位がある場合 写真を添付してください	該当する部位がある場合 写真を添付してください
バルコニー下	基礎断熱部
該当する部位がある場合 写真を添付してください	該当する部位がある場合 写真を添付してください

省エネ工事監理記録写真(住設部分)提出用紙 (参考様式 この台紙の利用は任意)

物件名称: _____

※なるべく設備の規格が分かる部分を撮影するようにお願いいたします(メーカー、品番 など)

床暖房	暖房・冷房設備
写真を添付してください	写真を添付してください
換気設備	給湯器
写真を添付してください	写真を添付してください
配管方式	水栓
該当する部位がある場合 写真を添付してください	該当する部位がある場合 写真を添付してください
照明設備	太陽光発電・コージェネレーション設備等
該当する部位がある場合 写真を添付してください	該当する部位がある場合 写真を添付してください